

Kennzeichnungsschlüssel für Steueradern sowie Kundenrelais beim Anschluss von Elektrowärmegegeräten sowie Geräten zur Heizung und Klimatisierung

Steuerader- nummer	Funktion bzw. Steuerung	Kundenrelais, Relais und Schütze	VNB-Freigabe bzw. Aufladezeit
1	L1		
2	N		
3	Tarif - Impuls		8 h
4	Warmwasserspeicher A oder B Warmwasserspeicher bivalent (gemeinsame Messung)	EW-W4	4 h
5	Speicherheizung - Impuls	EW-H5	5 h
6	Wärmepumpe - monovalent	EW-PM	Tägl. Sperrzeit
7	Wärmepumpe - bivalent	EW-PB	witterungsabhängige Sperrzeit
8	Speicherheizung - Impuls	EW-H8	8 h
9	Warmwasserspeicher gesonderte Messung (>200l)	EW-W8	8 h
10	Direktheizung - Impuls	EW-D	18 h